



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 183/2012

«Περί εγκρίσεως των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης από ιδιώτες, εκτός ορίων οικισμού, στην Τ.Κ. Γέρακα».

Στους Μολάους σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουνίου 2012, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 12/08-06-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τρεις (23) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | Πρόεδρος Δ.Σ. |
| 2. Τσάκος Πέτρος | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 3. Μέντης Γεώργιος | Γραμματέας Δ.Σ. |
| 4. Βουνελάκης Γεώργιος | Αντιδήμαρχος |
| 5. Κολλιάκος Ιωάννης | Αντιδήμαρχος |
| 6. Κουτσονικολής Χαράλ. | Αντιδήμαρχος |
| 7. Πετράκης Χρήστος | Αντιδήμαρχος |
| 8. Πριφτάκη-Χ'΄γρηγορίου Π. | Αντιδήμαρχος |
| 9. Σουρλάς Ιωάννης | Αντιδήμαρχος |
| 10. Ιατρόπουλος Δημήτριος | |
| 11. Καλογερίνης Ηλίας | |
| 12. Μαρούσης Χράλαμπος | |
| 13. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος | |
| 14. Σπυριδάκος Βασίλειος | |
| 15. Σταθάκης Παναγιώτης | |
| 16. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 18. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 19. Παπαδάκης Γεώργιος | |
| 20. Χαραμής Αντώνιος | |
| 21. Χριστάκος Σταύρος | |
| 22. Κρυπωτός Παναγιώτης | |
| 23. Δημητρόπουλος Δημοσθένης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Μετά τη συζήτηση του δεκάτου (10^{ου}) θέματος απεχώρησε ο κ. Δημητρόπουλος Δημοσθένης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο (10^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Πριφτάκη-Χ΄γρηγορίου Παν., η οποία είπε τα εξής:

Συνέχεια της αριθ. 156/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίστηκε κατ' αρχήν η επέκταση των δικτύων ύδρευσης στην Τ.Κ. Γέρακα (οικισμός Λιμάνι) και προς την ιερά Μονή Ευαγγελίστριας, το Τμήμα Έργων και μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου μας, συνέταξε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και Περιγραφές για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης, εκτός ορίων οικισμού στο Λιμάνι της Τ.Κ. Γέρακα, οι οποίες έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα:

1. άρθρο 20, της § 6 ν.1418/84
2. άρθρο 178, της §6 ν.3669/2008

και προκειμένου για την κατασκευή επέκταση δικτύου ύδρευσης ιδιωτών, με αποκλειστική ίδια χρηματοδότηση του συνόλου των δαπανών που προκύπτουν, στην Τ.Κ Γέρακα, ο Δήμος ορίζει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου τους όρους με τους οποίους θα εκτελεστεί το έργο και θα γίνει η επίβλεψη και παραλαβή από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Εισηγούμαι

Τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Οι τεχνικές προδιαγραφές και περιγραφές, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, που θέτει ο Δήμος για τη μελέτη ύδρευσης της περιοχής του Λιμανιού Γέρακα είναι:

Τεχνικές προδιαγραφές

Κλάση πίεσης: PN 16,
 Διατομή: Ø50 ή μεγαλύτερη, για την κάλυψη αναγκών 8 οικιών κατά μέγιστο,
 Υλικό αγωγών: PE100 τρίτης γενιάς, EN 12201-2:2003,
 Υλικό βανών: χυτοσίδηρος, τύπου ελαστικής έμφραξης,
 Φλάντζες λαιμού: DIN 2576,
 Παραμβύσματα: περμανίτη, άνευ αμιάντου,
 Υδρομετρικές: EEC 75/33,
 Καπάκια φρεατίων: EN 124, κλάση B125,
 Τσιμέντο κατασκευών: C16/20, ελαφρά οπλισμένο,
 Τσιμέντο αποκατάστασης: C12/15,
 Άσφαλτος κυκλοφορίας: ΠΤΠ-A265,
 Πιστοποιήσεις υλικών: EN 10204 3.1 ή αντίστοιχες,

Άπαντα τα εξαρτήματα θα είναι τυποποιημένα φλαντζωτά ή συγκολλητά με ηλεκτρομούφες, ανάλογα εφαρμογής και σε καμία περίπτωση αυτοσχέδια. Άπαντα τα υλικά και εξαρτήματα θα είναι καινούργια και αμεταχειρίστη, θα είναι εγκεκριμένου τύπου και θα συνοδεύονται από πιστοποιήσεις CE και θα πληρούν τις εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Τεχνικές περιγραφές

Το όρυγμα όδευσης του αγωγού θα προδιαγράφεται σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.

Η όδευση του αγωγού θα γίνει κατά το δυνατό στο πλάι του οδοστρώματος. Εάν δεν είναι εφικτό σε όλο το μήκος, τότε θα χρησιμοποιηθεί το τμήμα εκτός της λευκής πλευρικής γραμμής. Όπου απαιτείται τομή, θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία έκδοσης αδειών.

Οι τελικές παροχές θα διαθέτουν φρεάτιο 40εκ x 40εκ, με μεταλλικό καπάκι.

Η συμπίκνωση θα γίνει σύμφωνα με την ΠΤΠ-150.

Η τελική αποκατάσταση θα γίνει με το αρχικό υλικό πριν την τομή.

Η επίβλεψη του έργου δύναται να γίνει από το Τμ. Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Μονεμβασίας, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.3669/2008.

Η παραλαβή του έργου δύναται να γίνει από το Τμ. Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Μονεμβασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 72 έως 75 του ν.3669/2008.

Η μελέτη δεν δύναται να αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τις απαραίτητες άδειες για την εκτέλεση του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της κας Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 20, § 6 Ν.1418/84, του άρθρου 178 § 6 Ν. 3669/2008, τις όμοιες του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, τον Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

A: Εγκρίνει τη μελέτη (τεχνικές προδιαγραφές και περιγραφές), για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης στο Λιμάνι εκτός ορίων οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Ιέρακα, το οποίο θα εκτελέσουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες με δαπάνη τους, όπως πιο κάτω:

1. Τεχνικές προδιαγραφές

Κλάση πίεσης: PN 16,
 Διατομή: Ø50 ή μεγαλύτερη, για την κάλυψη αναγκών 8 οικιών κατά μέγιστο,
 Υλικό αγωγών: PE100 τρίτης γενιάς, EN 12201-2:2003,
 Υλικό βανών: χυτοσίδηρος, τύπου ελαστικής έμφραξης,
 Φλάντζες λαιμού: DIN 2576,
 Παραμβύσματα: περμανίτη, άνευ αμιάντου,
 Υδρομετρικές: EEC 75/33,
 Καπάκια φρεατίων: EN 124, κλάση B125,
 Τσιμέντο κατασκευών: C16/20, ελαφρά οπλισμένο,
 Τσιμέντο αποκατάστασης: C12/15,
 Άσφαλτος κυκλοφορίας: ΠΤΠ-A265,
 Πιστοποιήσεις υλικών: EN 10204 3.1 ή αντίστοιχες,
 Άπαντα τα εξαρτήματα θα είναι τυποποιημένα φλαντζωτά ή συγκολλητά με ηλεκτρομούφες, ανάλογα εφαρμογής και σε καμία περίπτωση αυτοσχέδια. Άπαντα τα υλικά και εξαρτήματα θα είναι καινούργια και αμεταχειρίστη, θα είναι εγκεκριμένου τύπου και θα συνοδεύονται από πιστοποιήσεις CE και θα πληρούν τις εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

2. Τεχνικές περιγραφές

Το όρυγμα όδευσης του αγωγού θα προδιαγραφεται σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.
 Η όδευση του αγωγού θα γίνει κατά το δυνατό στο πλάι του οδοστρώματος. Εάν δεν είναι εφικτό σε όλο το μήκος, τότε θα χρησιμοποιηθεί το τμήμα εκτός της λευκής πλευρικής γραμμής. Όπου απαιτείται τομή, θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία έκδοσης αδειών.
 Οι τελικές παροχές θα διαθέτουν φρεάτιο 40εκ x 40εκ, με μεταλλικό καπάκι.
 Η συμπύκνωση θα γίνει σύμφωνα με την ΠΤΠ-150.
 Η τελική αποκατάσταση θα γίνει με το αρχικό υλικό πριν την τομή.

B: Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από το Τμήμα Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Μονεμβασίας, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 3669/2008.

Γ: Η παραλαβή του έργου θα γίνει από το Τμήμα Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Μονεμβασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 72 έως 75 του Ν. 3669/2008 και θα περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου.

Δ: Η μελέτη δεν δύναται να αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τις απαραίτητες άδειες για την εκτέλεση του έργου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 183/2012.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπίρος

Ο Γραμματέας
Μέντης Γεώργιος

Τα Μέλη
Τσάκος Πέτρος
Βουελάκης Γεώργιος
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία

Πριφτάκη-Χ΄γρηγορίου Παν.
Σουρλός Ιωάννης
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Μαρούσης Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Χαραμής Αντώνιος
Χριστάκος Σταύρος
Κρυπωτός Παναγιώτης