



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 23/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 370/2012

«Περί εγκρίσεως των όρων επέκτασης δικτύου ύδρευσης από ιδιώτες με ίδια χρηματοδότηση στην Τ.Κ. Συκέας».

Στους Μολάους σήμερα στις 30 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό 23/26-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι (20) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Τσάκος Πέτρος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κολλιάκος Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλ. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Πετράκης Χρήστος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Ιατρόπουλος Δημήτριος | |
| 10. Καλογερίνης Ηλίας | |
| 11. Λύρας Χαράλαμπος | |
| 12. Σπυριδάκος Βασίλειος | |
| 13. Σταθάκης Παναγιώτης | |
| 14. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 15. Παπαδάκης Γεώργιος | |
| 16. Χαραμής Αντώνιος | |
| 17. Χριστάκος Σταύρος | |
| 18. Τσάκος Κων/νος | |
| 19. Μέντης Γεώργιος | |
| 20. Δημητρόπουλος Δημοσθένης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαιάς, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κολλιάκο Ιωάννη, ο οποίος είπε τα εξής:

Τίθεται υπόψη η αίτηση του κ. Νικολάου Δημητρίου Μαρουλάκου, για τη σύνδεση ιδιωτικής υδραυλικής εγκατάστασης στο υπό κατασκευή Βιοτεχνικό κτίριο (μονάδα τυποποίησης ελαιολάδου) ιδιοκτησίας του, στη θέση Σίδερη στην Τ.Κ. Συκέας.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 20 της §6 ν.1418/84 και 178 της §6 ν. 3669/2008 και προκειμένου για την κατασκευή επέκταση δικτύου ύδρευσης ιδιωτών, με αποκλειστική ίδια χρηματοδότηση του συνόλου των δαπανών που προκύπτουν, στην Τ.Κ Συκέας, ο Δήμος ορίζει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου τους όρους με τους οποίους θα εκτελεστεί το έργο και θα γίνει η επίβλεψη και παραλαβή από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Οι τεχνικές προδιαγραφές και περιγραφές, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, που θέτει ο Δήμος για τη μελέτη ύδρευσης της περιοχής της Συκέας είναι:

Τεχνικές προδιαγραφές:

- Κλάση πίεσης: PN 10/16/25, ανάλογα των υδροστατικών πιέσεων,
- Διατομή: Ø22mm, κατά μέγιστο,
- Υλικό αγωγών: PE100 τρίτης γενιάς, EN 12201-2:2003,
- Υλικό βανών: χυτοσίδηρος, τύπου ελαστικής έμφραξης,
- Φλάντζες λαιμού: DIN 2576,
- Παραμβύσματα: περμανίτη, άνευ αμιάντου,
- Υδρομετρικές: EEC 75/33,
- Καπάκια φρεατίων: EN 124, κλάση B125,
- Τσιμέντο κατασκευών: C16/20, ελαφρά οπλισμένο,
- Τσιμέντο αποκατάστασης: C12/15,
- Ασφαλτος κυκλοφορίας: ΠΤΠ-A265,
- Πιστοποιήσεις υλικών: EN 10204 3.1 ή αντίστοιχες,
- Άπαντα τα εξαρτήματα θα είναι τυποποιημένα φλαντζωτά ή συγκολλητά με ηλεκτρομούφες, ανάλογα εφαρμογής και σε καμία περίπτωση αυτοσχέδια. Άπαντα τα υλικά και εξαρτήματα θα είναι καινούργια και αμεταχειρίστη, θα είναι εγκεκριμένου τύπου και θα συνοδεύονται από πιστοποιήσεις CE και θα πληρούν τις εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Τεχνικές περιγραφές:

- Ο υδρομετρητής θα τοποθετηθεί εντός φρεατίου, διαστάσεων 40εκ x 40εκ, με μεταλλικό καπάκι, στην αρχή του κλάδου, αμέσως μετά την σέλα.
- Το όρυγμα όδευσης του αγωγού θα προδιαγράφεται σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.
- Η όδευση του αγωγού θα γίνει κατά το δυνατό στο πλάι του οδοστρώματος. Εάν δεν είναι εφικτό σε όλο το μήκος, τότε θα χρησιμοποιηθεί το τμήμα εκτός της λευκής πλευρικής γραμμής.
- Όπου απαιτείται τομή, θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία έκδοσης αδειών.
- Η συμπύκνωση θα γίνει σύμφωνα με την ΠΤΠ-150.
- Η τελική αποκατάσταση θα γίνει με το αρχικό υλικό πριν την τομή.

Η επίβλεψη του έργου δύναται να γίνει από το Τμήμα Τεχνικών έργων & Μελετών του Δήμου Μονεμβασίας, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 3669/2008.

Η παραλαβή του έργου δύναται να γίνει από το Τμήμα Τεχνικών έργων & Μελετών του Δήμου Μονεμβασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 72 έως 75 του Ν. 3669/2008. Η μελέτη δεν δύναται να αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τις απαραίτητες άδειες για την εκτέλεση του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Τ.Κ. Συκέας, κ. Γ. Σαργκάνη.

Α. Εγκρίνει τη μελέτη (τεχνικές προδιαγραφές και περιγραφές), για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης στη θέση Σίδερη της Τοπικής Κοινότητας Συκέας, για την υδροδότηση του υπό κατασκευή Βιοτεχνικού κτιρίου (μονάδα τυποποίησης ελαιολάδου) ιδιοκτησίας Νικολάου

Δημητρίου Μαρουλάκου, έργο το οποίο θα εκτελέσει ο ενδιαφερόμενος με δαπάνη του, όπως πιο κάτω:

Τεχνικές προδιαγραφές:

- Κλάση πίεσης: PN 10/16/25, ανάλογα των υδροστατικών πιέσεων,
- Διατομή: Ø22mm, κατά μέγιστο,
- Υλικό αγωγών: PE100 τρίτης γενιάς, EN 12201-2:2003,
- Υλικό βανών: χυτοσίδηρος, τύπου ελαστικής έμφραξης,
- Φλάντζες λαιμού: DIN 2576,
- Παραμβύσματα: περμανίτη, άνευ αμιάντου,
- Υδρομετρικές: EEC 75/33,
- Καπάκια φρεατίων: EN 124, κλάση B125,
- Τσιμέντο κατασκευών: C16/20, ελαφρά οπλισμένο,
- Τσιμέντο αποκατάστασης: C12/15,
- Ασφαλτος κυκλοφορίας: ΠΤΠ-A265,
- Πιστοποιήσεις υλικών: EN 10204 3.1 ή αντίστοιχες,
- Άπαντα τα εξαρτήματα θα είναι τυποποιημένα φλαντζωτά ή συγκολλητά με ηλεκτρομούφες, ανάλογα εφαρμογής και σε καμία περίπτωση αυτοσχέδια. Άπαντα τα υλικά και εξαρτήματα θα είναι καινούργια και αμεταχειρίστη, θα είναι εγκεκριμένου τύπου και θα συνοδεύονται από πιστοποιήσεις CE και θα πληρούν τις εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Τεχνικές περιγραφές:

- Ο υδρομετρητής θα τοποθετηθεί εντός φρεατίου, διαστάσεων 40εκ x 40εκ, με μεταλλικό καπάκι, στην αρχή του κλάδου, αμέσως μετά την σέλα.
- Το όρυγμα όδευσης του αγωγού θα προδιαγράφεται σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.
- Η όδευση του αγωγού θα γίνει κατά το δυνατό στο πλάι του οδοστρώματος. Εάν δεν είναι εφικτό σε όλο το μήκος, τότε θα χρησιμοποιηθεί το τμήμα εκτός της λευκής πλευρικής γραμμής.
- Όπου απαιτείται τομή, θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία έκδοσης αδειών.
- Η συμπύκνωση θα γίνει σύμφωνα με την ΠΤΠ-150.
- Η τελική αποκατάσταση θα γίνει με το αρχικό υλικό πριν την τομή.

Β. Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από το Τμήμα Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Μονεμβασίας, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 3669/2008.

Γ. Η παραλαβή του έργου θα γίνει από το Τμήμα Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Μονεμβασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 72 έως 75 του Ν. 3669/2008 και θα περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου.

Δ. Η μελέτη δεν δύναται να αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τις απαραίτητες άδειες για την εκτέλεση του έργου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 370/2012.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Απών

Τα Μέλη
Τσάκος Πέτρος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Κολλιάκος Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Κουτσοδικολής Χαράλαμ. Αντιδήμαρχος
Πετράκης Χρήστος Αντιδήμαρχος
Σουρλός Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Λύρας Χαράλαμπος

Ο Πρόεδρος ΤΚ Συκέας
Γεώργιος Σαργκάνης

Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Παπαδάκης Γεώργιος
Χαραμής Αντώνιος
Χριστάκος Σταύρος
Τσάκος Κωνσταντίνος
Μέντης Γεώργιος
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία