



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
Νο 13/05-07-2011**

**Αριθ.Αποφ. 99/2011**

**Θέμα: Έγκριση εντολής Δημάρχου για ανάθεση του έργου {Έκτακτες εργασίες κατασκευής δικτύου ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας}.**

Στους Μολάους, σήμερα, την 05-07-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την 15244/01-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)
2. Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)
3. Μαυρομιχάλης Κων/νος
4. Ιατρόπουλος Δημήτριος
5. Μαρούσης Χαράλαμπος
6. Παπαδάκης Γεώργιος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- Λύρας Χαράλαμπος  
Χαραμής Αντώνιος  
Νομίμως κληθέντες.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δεληγιαννη Νικόλαο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Βάσει του άρθρου 158 παρ. 4 του ν. 3463/2006 πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορούν να διατίθενται με απόφαση Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας για την πληρωμή δαπανών, οι οποίες αφορούν: α) .....β) Την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, φωτισμού και σε δρόμους. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν ο προϋπολογισμός του σχετικού έργου δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά, βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α'), όπως κάθε φορά ισχύει, μπορεί να γίνεται απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 του ν. 3852/2010 όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

Συνεχίζοντας ο κ. Δήμαρχος είπε ότι στο οικισμό Γέφυρα της ΤΚ Μονεμβασίας το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης αποτελείται από ένα κεντρικό αγωγό PVC Φ 125 που

ξεκινά από την βόρεια πλευρά του οικισμού ,προχωρεί νότια όπως πάει ο δρόμος και φτάνει μέχρι την Εθνική τράπεζα , απόσταση σχεδόν 1χιλ. Ο αγωγός αυτός διακλαδώνεται σε επιμέρους κάθετους αγωγούς που με την σειρά τους δίνουν τις παροχές τους προς τις οικίες.

Στο τέλος αυτού του αγωγού ξεκινούσε ένας αγωγός από αμιαντοσωλήνα εσωτερικής διαμέτρου Φ60 , ο οποίος έκανε την αντίστροφη διαδρομή και γυρίζει πάλι πίσω στην βόρεια είσοδο του οικισμού για να τροφοδοτήσει δύο κάθετους αγωγούς οι οποίοι καταλήγουν στο σημείο πίσω και πάνω από το εκτός σχεδίου κομμάτι της Μονεμβάσιας, ο αμιαντοσωλήνας αυτός όπως διερχόταν είχε παροχές δεξιά και αριστερά του δρόμου.

Τα ευρισκόμενα στο υψηλό μέρος του οικισμού σπίτια τις απογευματινές ώρες λόγω αυξημένης κατανάλωσης αντιμετώπιζαν σοβαρό πρόβλημα έλλειψης νερού. Επίσης είχαμε διαρροή σε κεντρική βάνα με συνέπεια την απώλεια νερού. Γι'αυτό έδωσα εντολή στην υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου να αποκαταστήσει την βλάβη και να συνδέσει τα δυο δίκτυα με το κεντρικό, πλην όμως κατά την διαδικασία αποδείχθηκε ότι δεν ευρίσκετο ο αγωγός ύδρευσης και επειδή ο εν λόγω οικισμός είχε μείνει χωρίς νερό , λόγω του επείγοντος του θέματος έδωσα εντολή στην εταιρεία «ΒΙΛΛΙΑΣ Γ.- ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ι. Ο.Ε» στο να προβεί στις απαραίτητες εργασίες και τη προμήθεια των απαραίτητων υλικών προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα, τα υλικά και οι εργασίες που απαιτήθηκαν αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, κάτι που έγινε τελικά αφού ο αγωγός ανερεύθη σε απόσταση εβδομήντα (70) μέτρων , και έτσι έγιναν όλες οι περιγραφόμενες εργασίες ,και εξέλιπε το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί.

Σας καλώ λοιπόν να εγκρίνετε την ανωτέρω εντολή μου για την αποκατάσταση του προβλήματος ύδρευσης στον οικισμό «ΓΕΦΥΡΑ» της ΤΚ Μονεμβασίας.

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους ,την εντολή του κ. Δημάρχου για αποκατάσταση του προβλήματος ύδρευσης στην ΤΚ Μονεμβασίας ,τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 4 του ν. 3463/2006 & του άρθρου 58 παρ. 2 του ν. 3852/2010 .την τεχνική περιγραφή του έργου, την προσφορά της εταιρείας «ΒΙΛΛΙΑΣ Γ.-ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ι. Ο.Ε και μετά από διαλογική συζήτηση :

#### **Ομόφωνα αποφασίζει**

- Εγκρίνει την ανωτέρω εντολή Δημάρχου για έκτακτες εργασίες κατασκευής δικτύου ύδρευσης στον οικισμό «ΓΕΦΥΡΑ» της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας.
- Ψηφίζει πίστωση ποσού 7.200,00€ σε βάρος του Κ.Α 25/6262.003 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης» για την πληρωμή του ανωτέρω έργου.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
2) ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
3) ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
4) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
5) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**Ακριβές Αντίγραφο**

**Ο Γραμματέας Ο.Ε**

**Δελήγιαννης Νικόλαος**